

FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO I



REVISÃO:01
MÊS/ANO: 06/2019



DESCRIÇÃO

Mangueira de incêndio confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT-NBR 11861, com reforço têxtil confeccionada 100% em fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja), na cor branca com tubo interno de borracha sintética e acoplada em suas extremidades por uniões de engate rápido storz, conforme requisitos da ABNT-NBR 14349.

Mangueira construída com um reforço têxtil e para pressão de trabalho de 980 kPa(10kgf/cm²)
Reforço têxtil: Fabricado com fios sintético entrelaçados o úrdume e a trama.
Tubo Interno: Fabricado de borracha.



IDENTIFICAÇÃO


Possui em suas extremidades marcações com nome/marca do fabricante, numero desta norma, tipo da mangueira, mês e ano da fabricação.

Marcação em caracteres de 25mm de altura, iniciando a distância de 0,5m a 1,4m de cada extremidade da mangueira.



TIPOLOGIA

Aplicação destinada a edifícios comerciais, industriais ou corpo de bombeiros, onde a pressão de trabalho não ultrapasse a 10 kgf/cm²



TAMANHO

São fornecidos nos tamanhos:
Tipo 1 1/2 = 15,20,25 e 30 metros

INSPEÇÃO

Toda mangueira, quando em uso, deve ser inspecionada a cada 3 meses e ensaiada, hidrostaticamente a cada 12 meses, conforme a norma NBR 12779.

Estes serviços devem ser realizados por profissional ou na empresa especializada. O ensaio hidrostático em mangueira de incêndio deve ser executado utilizando-se equipamento apropriado.

O usuário deve identificar individualmente as mangueiras sobre sua responsabilidade e manter registros históricos de sua vida útil.

Após o ensaio hidrostático, a mangueira deve retornar, preferencialmente, para o mesmo hidrante ou abrigo em que se encontrava antes do ensaio.



MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barração II - Parque Industrial II

São Jorge D'Oeste - PR 85575-000

46 3534-8000

www.extintoresmocelin.com.br

mocelin@extintoresmocelin.com.br

