Sonstige

Ventilüberwachungssystem **LDU11** (nur LME2)
Zur Überprüfung der Absperrventile für Gasbrenner und Gasgeräte auf ihre Dichtheit, sowie zur Verhinderung bei einer unzulässig hohen Leckrate die Inbetriebsetzung des Brenners.
Siehe Datenblatt N7696.



RC-Glied **ARC466890660**
Artikel-Nr.: **BPZ:ARC466890660**
Für die Ionisationsstromüberwachung in Netzen mit nicht geerdetem Neutralleiter.



PTC-Widerstand **AGK25**
Artikel-Nr.: **BPZ:AGK25**

- AC 230 V
- Zur Belastung der Klemme 3 (bei Brennern ohne Gebläsemotor, z.B. atmosphärische Gasbrenner)



Zusatzgerät **AGQ3.xA27**
Für die UV-Überwachung. Passend unter den Stecksockel.



Artikel-Nr.	Typ	Kabellänge (mm)
BPZ:AGQ3.1A27	**AGQ3.1A27**	500
BPZ:AGQ3.2A27	**AGQ3.2A27**	300

Entriegelungstaster-Verlängerung **AGK20**
Für mehr Details siehe „Maßbilder“.

